

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676450, Амурская обл.,
г. Свободный, ул. Шатковская, 116
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
и.о. заведующего ОПП и ВР:
Титова И.Ю.

27.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2202 / С от 27.06.2022



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из скважины

Заявитель:

Муниципальное унитарное предприятие Малосазановского сельсовета "Ресурспоставка"

Юридический адрес заказчика:

676407, Амурская область, Свободненский район, с. Малая Сазанка, ул. Советская, д. 8

Фактический адрес заказчика:

676407, Амурская область, Свободненский район, с. Малая Сазанка, ул. Советская, д. 8

Дата и время отбора пробы (образца): *23.06.2022 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *23.06.2022 13 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Лаборант Архипова О. С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие Малосазановского сельсовета "Ресурспоставка"

676407, Амурская область, Свободненский район, с. Малая Сазанка, ул. Советская, д. 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина с. Нижние Бузули, ул. Зеленая, 21

Код пробы (образца): *2202.23.06.22пк*

Количество (объем) для испытаний: *(0,5+1,5) дм3*

Тара, упаковка: *Стерильная стеклоемкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.36.85-21

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 23.06.2022 г.*

Основание для отбора: *договор от 06.05.2022 № 372/1603ПК*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор Срулевич Ю.Г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 2202.23.06.22пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 23.06.2022 13 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 23.06.2022 13 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 27.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Характер запаха при 20 °С	*		-	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
2	Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
3	Характер привкуса	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
4	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5
5	Цветность	133 ± 13	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
6	Мутность	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7	Массовая концентрация общего железа	4,5 ± 0,7	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Спектрофотометр КФК-3 КМ	12097	Свидетельство о поверке № С-БА/16-05-2022/162481316 от 16.05.2022	15.05.2023

Код образца (пробы): 2202.23.06.22пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 23.06.2022 13 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 23.06.2022 13 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 27.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04, п.3.3

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022	28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 2202 / С от 27.06.2022



Лаборант Архипова О.С.